

ПЕНОПЛЭКС®

Изготовлено в России

187110, РОССИЯ, Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, ш.Энтузиастов, д.36
Филиал ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" в г. Кириши

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № FK416/1

на плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС®

Тип ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 50X585X1185 Т-15
ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1,2,3,4,5,6,7,8,9

Партия № 20191202-1-7-408/1

V = 204,036 куб.м.

Дата изготовления: 02.12.2019 23:59:00

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1,2,3,4,5,6,7,8,9	Фактические данные
1	Средняя плотность, кг/м ³	Не ниже 19,0	22,9
2	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,11 (0,14) Спустя 45 суток выдержки продукции (от момента изготовления)	0,12
3	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,2
4	Теплопроводность при (10±5)°С, Вт/м·°К, не более	0,034	0,032

Соответствует: ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1,2,3,4,5,6,7,8,9

Декларация: РОСС RU Д-RU.PA01.В.14933/18

Начальник цеха по производству

Томсин Д.В.

Начальник ОТК

Коноплева Е.Л.

Лаборант/Контролёр ОТК

Колесникова Г.Н.



Дата выдачи паспорта

04.12.2019