

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.02476

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009810

Общество с ограниченной ответственностью ГК АСП (ООО «ГК АСП»).

Адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН: 1175027021058. Телефон/факс: +7 (495) 223-07-45, e-mail: info@al-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ГК АСП (ООО «ГК АСП»).

Адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН: 1175027021058. Телефон/факс: +7 (495) 223-07-45, e-mail: info@al-sp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия алюминиевые торговых марок «Албес» и «Perfaten», с покрытием толщиной от 60 мкм до 120 мкм, для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, общей толщиной 0,3-1,9 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-005-19209458-2018, имеют следующие показатели пожарной опасности: Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, Д1 (с малой дымообразующей способностью) и Т1 (малоопасные), что соответствует классу пожарной опасности строительного материала – КМ1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 25.11.23.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ст. 13, ст. 134. Методы испытаний по: методу II ГОСТ 30244-94 «Строительные материалы. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96 «Строительные материалы. Методы испытаний на воспламеняемость» и п. 4.18, п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89* «ССПБ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-22/11-2018 от 26.11.2018 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 206/ОС-18 от 19.10.2018 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-005-19209458-2018;

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.0Ш01.ОС02.СМК.00873. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИКС0.К00238.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2018 по 27.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.И. Кондауров

инициалы, фамилия

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия