



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067.Н.00281

(номер сертификата соответствия)

029102

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ван-Маркет» (ООО «Торговый Дом «Ван-Маркет»). Адрес: 142116, Россия, Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1, корпус административный, офис 1. ОГРН: 1095074002726. Телефон +74951343566, факс +74951343566, адрес электронной почты: info@van-market.com.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ван-Маркет» (ООО «Торговый Дом «Ван-Маркет»). Адрес: 142116, Россия, Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1, корпус административный, офис 1. ОГРН: 1095074002726. Телефон +74951343566, факс +74951343566.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1. Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты: experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Материал геотекстильный садовый и строительный марки «ИЗОБОНД», термоскрепленный из полипропилена вида GEO; иглопробивной на основе полиэфирных волокон, видов: GEO HARD, GEO LIGHT, GEO PRO; поверхностной плотностью от 50 до 150 г/м², толщиной от 0,2 до 5,0 мм, выпускаемый по ТУ 13.95.10-015-88925303-2018 «Материал геотекстиль садовый и строительный марки ИЗОБОНД, термоскрепленный из полипропилена вида GEO; иглопробивной на основе полиэфирных волокон, видов: GEO HARD, GEO LIGHT, GEO PRO». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности» согласно приложению на 1 листе (бланк № 004970).
код ОК 034-2014 (ОКПД2) 13.95.10
код ТН ВЭД России 5603 12 5603 13 5407 20 110 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № ДОПБ18-11-22/1 от 22.11.2018 г., ИЛ ООО "ЭкспертТест". Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах анализа состояния производства № 200ДС/10-2018 от 31.10.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
ТУ 13.95.10-015-88925303-2018 «Материал геотекстиль садовый и строительный марки ИЗОБОНД, термоскрепленный из полипропилена вида GEO; иглопробивной на основе полиэфирных волокон, видов: GEO HARD, GEO LIGHT, GEO PRO».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2018 по 25.11.2021



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Скокова

М.П. Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Л. Волкорезов



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00281
(номер сертификата соответствия)

004970
(учетный номер бланка)

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 7, метод П.	Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30444-97).	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


А.В. Скокова


С.Л. Волкоров