

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01965

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс".

Адрес: 141410, Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 5, пом. 025, оф. 6.

ОГРН: 1165029060635. Телефон 8 (495) 933-96-23.

№ 0015468

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс".

Адрес: 141410, Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 5, пом. 025, оф. 6.

ОГРН: 1165029060635. Телефон 8 (495) 933-96-23.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели отделочные поливинилхлоридные и вспомогательные профили к ним (стенные панели и подоконники), выпускаемые по ТУ 2247-001-06098572-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 22.21.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5032/РС, № 5033/РС, № 5034/РС от 13.02.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.;

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2895-АОП от 27.01.2017 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

16.02.2017

по 15.02.2022

М.П. (подпись) (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

технический специалист

В.А. Литвиненко

технический специалист



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01965

(обязательная сертификация)

№ 0013832

Панели отделочные поливинилхлоридные и вспомогательные профили к ним (подоконники) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Панели отделочные поливинилхлоридные и вспомогательные профили к ним (стенные панели) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

В.Ю. Шитиков
Инженер, специалистВ.А. Литвинов
Инженер, специалист



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АФ01.Н 00145

Срок действия с 28.12.2018 по 27.12.2021

№ 0411289

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11АФ01, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Объединенные системы качества", 109377, Россия, город Москва, проспект Рязанский, 46, 3, 112, Тел: +79687983192, E-mail: os.kachestva@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Панели отделочные поливинилхлоридные (подоконные доски)
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

22.23.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2247-001-06098572-2016 «Панели отделочные из поливинилхлорида и вспомогательные профили к ним»

код ТН ВЭД

3925 90 800 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс", 141410, Россия, Московская область, город Химки, улица Родионова, дом 5, помещение 025, офис 6, ИНН 5047192868

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс", 141410, Россия, Московская область, город Химки, улица Родионова, дом 5, помещение 025, офис 6, Телефон: +74957716799 E-mail: kusenкова@plast-resurs.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 02027-08/18-05-ИМ от 27.12.2018 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИБВ0.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указанная информация занесена в техническую документацию. Схема сертификации 2с.

Место нанесения знака соответствия: на изделии, в



Руководитель органа

Эксперт

Е.А. Буданова
подпись

Е.А. Буданова
инициалы, фамилия

А.М. Локтионов
подпись

А.М. Локтионов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации