



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000920

№ ПС 003185

Срок действия с 16.02.2018 по 15.02.2023

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

20.30.12

код ТН ВЭД России

3208 90 910 9

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Спектр». Адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 75М. ОГРН: 1152124000874. Телефон: +78352740512, +78352740534, +78352740565. Факс: +78352740512, +78352740534, +78352740565. E-mail: mail@certa.ru, glavteh@certa.ru, web: www.certa.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Спектр». Адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 75М. ОГРН: 1152124000874. Телефон: +78352740512, +78352740534, +78352740565. Факс: +78352740512, +78352740534, +78352740565. E-mail: mail@certa.ru, glavteh@certa.ru, web: www.certa.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+74957717472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Эмаль марки «Церта-Пласт» по ТУ 2312-004-49248846-2005, общая толщина сухого слоя от 200 мкм до 280 мкм. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д1, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т1, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП 1.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 12.02.2018, ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016; Акт о результатах анализа состояния производства № 0917-АП/Дб от 03.07.2017, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016. Протокол испытаний № 1182-С

Представленные документы:

ТУ 2312-004-49248846-2005 «Материалы кузнечные «Церта». Технические условия»

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

С.А. Галайчук

Эксперт (эксперты)

А.А. Румянцев

